

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №12
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

ул. Мичуринская, д.64, г. Вязники,
Владимирская обл., 601442
Тел./факс (49233) 3-98-32
e-mail: dou12-vz@mail. ru
<http://t82817v.dou.obrazovanie33.ru/>
ОКПО 43157485, ОГРН 1023302954080,
ИНН/КПП 3303005282/330301001
БИК 041708001, ОКВЭД 85.11

18.12.25 № 135
на _____ от _____

Информация о контрольных мероприятиях

МБДОУ «Детский сад №12»

№ п/п	Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецких районах	Профилактический визит	12.02.2025г	Нарушений нет	
2	Вязниковская межрайонная прокуратура	Проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции	04.02.2025	Принятие работниками ДОУ решения путем голосования в отношении самих себя.	Привлечение работников к дисциплинарной ответственности.

3.	Вязниковская межрайонная прокуратура	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности.	09.12.2025	1. Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 2. Ограждение, расположенное на кровле здания, находится в неисправном состоянии. 3. На первом этаже отсутствуют двери поэтажных коридоров предусмотренных проектной документацией.	Заявка на замену. Заявка на установку. Заявка на установку.
4.	Вязниковская межрайонная прокуратура	Проверка соблюдения санитарно-эпидемического законодательства.	09.12.2025	1. Отсутствует цветная маркировка на столах и стульях в игровом помещении. 2. Отсутствует термометр в музыкальном зале.	Цветная маркировка выполнена. Термометр установлен.

Заведующий



С. А. Чижова